



Limbach Analytics GmbH, Labor Mannheim, Edwin-Reis-Straße 6-10, 68229 Mannheim

Zweckverband für Wasserversorgung
Germersheimer Nordgruppe

Germersheimer Straße 139
67360 Lingenfeld

Ihr Ansprechpartner
Fatma Cinaroglu

Tel.: 0621 496019-15
Fax: 0621 496019-40
f.cinaroglu@analytics-mannheim.de

Mannheim, 18.06.2026

Prüfbericht

Art des Auftrages	Untersuchung Parameter der Gruppe A nach TrinkwV
Kundennummer	87-DE-500
Auftragsnummer	50026009457
Probennummer	50026009457-002
Entnahmeort	67378 Zeiskam, Hauptstraße 16, Grundschule
Entnahmestelle	Lehrer WC, Zapfhahn an der Wand Twist Nr. 2377695006
Probenbezeichnung	BW2
Probenart	Trinkwasser
Probenehmer	Bernd Winkelmann (Limbach Analytics Mannheim)
Probenahmedatum	16.06.2026 09:50
Probeneingang	16.06.2026 13:40
Untersuchungsbeginn, -ende	16.06.2026 - 18.06.2026
Probenahmetechnik	Zweck a nach DIN EN ISO 19458:2006-12, DIN ISO 5667-5:2011-02

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,
Registrierungsnummer: D-PL-20185-01-01 bis -08. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Limbach Analytics GmbH
Edwin-Reis-Straße 6-10
68229 Mannheim

Geschäftsführer: Sitz der Gesellschaft: Mannheim
Dr. Gerold Appelt Registergericht:
Dr. Jürgen Grochowski Amtsgericht Mannheim HRB 720967
M.Eng. Markus Hoffmann Ust-IdNr.: DE298564631

HypoVereinsbank
IBAN: DE77 6702 0190 0023 0917 71
BIC: HYVEDEMM489



Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
-----------	---------------	---------	-----------	--------------

Untersuchung Parameter der Gruppe A nach TrinkwV

Chemische Parameter

Temperatur bei PN	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		15,2
Geruch qualitativ bei PN	DIN EN 1622-B 3:2006-10			ohne
Färbung (SAK Hg 436 nm)	DIN EN ISO 7887 - C 1:2012-04	m-1	0,50 ^{O1}	< 0,1
Trübung bei PN	DIN EN ISO 7027 - C 2:2000-04	NTU	1,0 ^{O1}	< 0,10
Geschmack qualitativ bei PN	DIN EN 1622-B 3:2006-10			ohne
pH-Wert bei PN	DIN EN ISO 10523 - C 5:2012-04		6,5 - 9,5 ^{O1}	7,63
Messtemperatur pH-Wert	DIN 38404 - C 4:1976-12	°C		15,2
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25 °C) bei PN	DIN EN 27888 - C 8: 1993-11	µS/cm	2790 ^{O1}	538

Mikrobiologische Untersuchung

Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 43 Absatz 3	KBE/ ml	100 ^{O1}	1
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 43 Absatz 3	KBE/ ml	100 ^{O1}	0
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-2 - K 6-1:2014-06	MPN/100 ml	0 ^{O1}	0
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-2 - K 6-1:2014-06	MPN/100 ml	0 ^{O1}	0
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 - K 15:2000-11	KBE/100 ml	0 ^{O1}	0

^{O1}TrinkwV

PNProbenahme, mod. modifiziert, GWGrenzwert

Bewertung

Die Grenzwerte der TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Verteiler

Datenübermittlung TWISTweb
ruediger.butz@werke-lingenfeld.de
vgwerke@werke-lingenfeld.de
faouzi.mezni@werke-lingenfeld.de
marcel.geis@werke-lingenfeld.de

Fatma Cinaroglu
Prüfleiterin / Kundenbetreuung

Dieser Prüfbericht wurde von einem autorisierten Mitarbeiter der Limbach Analytics GmbH, Labor Mannheim validiert, erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.